



Lausunto

29.9.2026

MV/15902/2026

1 (3)

Ilo-arkkitehdit Oy  
Tallberginkatu 1 C 55  
00180 Helsinki

Viite LP-091-2025-05918

Asia **HELSINKI, Kannelmäen kirkon korjaus ja uusi seurakuntakeskus -hanke**

Kannelmäen kirkko edustaa 1960-luvun arkkitehtonisesti korkeatasoista ja teknisiltä ratkaisuiltaan ennakkoluulotonta uutta kirkkorakentamista. Kirkko seurakunta-keskuksineen sisältyy valtioneuvoston päätöksellä valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen ([www.rky.fi](http://www.rky.fi)) joukkoon.

Helsingin läntisten lähiöiden ja kerrostaloalueiden kasvu johti Huopalahden seurakunnan jakamiseen 1966. Tällöin silloisesta Etelä-Kaarelan kaupunginosasta muodostettiin Kannelmäen seurakunta. Kirkon rakentaminen alueelle oli kuitenkin ollut jo sitä ennen ajankohtaista. Vuonna 1962 neljän arkkitehdin kesken pidetyn kutsukilpailun voittaneen Marjatta ja Martti Jaatisen ehdotuksen mukaan toteutettu kirkko valmistui 1968. Seurakuntasalisiiven laajennus toteutettiin 1992.

Kirkko on suojeltu Kirkkohallituksen päätöksellä, kirkkolain nojalla vuonna 2004. Seurakuntakeskusrakennuksen korvaavan rakennuksen asemakaavoitus ja uudisrakennuksen päälinjat on päätetty erillisenä kaavoitusprosessina. Museovirastolla ei ole huomautettavaa uudisrakennusosasta.

Korjaustoimet on katselmoitu pääsuunnittelijan kanssa paikalla. Huomattava osa esitetyistä toimenpiteistä on luonteeltaan kunnostavia ja rakennusteknisiä, ja ne ovat sopusoinnussa suojelutavoitteiden kanssa. Silti ehdotetun yhdyskäytävän rakenteellista siroutta ja erityisesti liittymän yksityiskohtia säilytettävään kirkkoon tulee vielä tutkia.

Monet suojelutavoitteiden kannalta keskeiset toimenpiteet eivät ilmene pääpiirustusten mittakaavassa. Uusittavien ikkunoiden yksityiskohdista on Museovirastolle toimitettu rakennuslupa-aineistoja tarkempi vertaileva piirustus nykyinen tilanteesta ja esitetystä uudesta ratkaisusta. Tarvittavista mallikatselmuksista sovitaan pääsuunnittelijan kanssa erikseen olevan kirkon toimenpiteiden edelleen täsmentyessä. Malleja tarvitaan ainakin mahdollisista valaistuksen muutoksista, näkyville jäävistä betonin paikkauksista sekä kirkon kiintokalusteiden pintakäsittelyistä ja verhoiluista.

Mikäli esimerkiksi kirkkosalin valaistukseen, kiinteään sisustukseen tai muihin ominaisuuksiin tehdään merkittäviä muutoksia, tulee näiden osalta pohdittavaksi kirkkolain tarkoittaman oleellisen muutoksen kysymys. Yhdyskäytävän liittymistä suojellun kirkon veistokselliseen hahmoon tulee pitää kirkkolain tarkoittamalla tavalla

oleellisena, joten muutoksista on pyydettävä tämän Museoviraston lausunnon ohella Kirkkohallituksen lupa.

Kirkon osalta edellytetään lisäksi soveltuvin valokuvin ja piirustuksin kuvitetun restaurointiraportin laatimista. Raportin laatimista on ohjeistettu esimerkiksi Museoviraston Korjaustaito-verkkosivulla.

Yli-intendentti

Miikka Kumpulainen

Yliarkkitehti

Jonas Malmberg

Jakelu ILO arkkitehdit Oy

Tiedoksi Atte Kiianen  
Helsingin kaupunginmuseo / Keski-Uudenmaan alueellinen vastuumuseo  
Helsingin kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala/Rakennusvalvontapalvelut  
Kirkkohallitus

**Asiakirjan sähköinen allekirjoitus**  
**Elektronisk underskrift av document**  
**Electronic signature of a document**

**Asia / Sak / Case**

**MV/15902/2026**

**HELSINKI, Kannelmäen kirkon korjaus ja uusi seurakuntakeskus -hanke**

**Asiakirja / Dokument / Document**

**MV/15902/2026-2**

**HELSINKI, Kannelmäen kirkon korjaus ja uusi seurakuntakeskus -hanke**

Signed By:Malmberg Jonas 91354116Y  
Signed at:2026-09-29 10:43:22 +03:00  
Reason:I approve this document

Signed By:Kumpulainen Miikka 91337466V  
Signed at:2026-09-29 10:45:55 +03:00  
Reason:I approve this document